

ПРОТОКОЛ

25.07.2023 г.

№ 2

заседания рабочей группы при администрации муниципального образования «Павловский район» по оценке результатов рассмотрения обращений (жалоб) граждан и организаций

Председатель – Малькова О.В.
Секретарь – Ряслова А.Ю.

Присутствовали: Верина А.А., Агафонова Е.А., Алькин В.В., Курмакаев Р.А.
Приглашённые: Урлин В.Н., Нуряев А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении перенаправленного обращения о перебоях в водоснабжении по ул. Новая Линия с. Холстовка.
Докладчик: Малькова О.В.
2. О рассмотрении перенаправленного обращения о перебоях в водоснабжении по ул. Новая Линия с. Холстовка.
Докладчик: Малькова О.В.

1. СЛУШАЛИ:

Малькова Оксана Валерьевна, Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Павловский район», сообщила, что в администрацию муниципального образования «Павловский район» поступило перенаправленное обращение гражданина. Заявитель сообщает, что в Павловском районе, с. Холстовка, ул. Новая Линия, опять неделю уже нет ни капли воды. Спрашивает, что за издевательство, не поесть приготовить, не помыться, ни постираться. В этом году заявитель уже писал во все инстанции и бесполезно, одни отговорки и обещания. Спрашивает почему никто не контролирует тех, кто целыми днями поливает картошку? Или тех кто имеет колодец не платит за воду, а по итогу пользуется водопроводом? Спрашивает, почему кто-то пользуется водой сполна, а кому то и попить нет, а оплата стабильна.

В рамках рассмотрения вопроса, поставленного заявителем в своём обращении, предложено выслушать: Урлин В.Н., Нуряев А.И.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Урлин Виктор Николаевич, Глава администрации муниципального образования Холстовское сельское поселение, пояснил.

16.07.2023 года по была сформирована комиссия по проверке случаев бесконтрольного полива приусадебного участка. В состав комиссии входят специалист

администрации Сетина Г.В., участковый инспектор Холстовского и Пичеурского сельских поселений Алькин С.И. и директор МУП «Услуги» Нурьев А.И.

2. Нурьев Алексей Иванович- директор МУП «Услуги», пояснил.

16 июля комиссионно было произведено по дворовое обследование. В ходе проверки была обнаружена утечка в колодце возле дома № 24 по ул. Новая Линия, на линии разграничения общей водопроводной системы и сети частного домовладения.

17 июля 2023 года учетка была устранена в результате чего увеличилось давление в водопроводной сети и как следствие этого возобновилась подача воды до дома №4 по ул. Новая Линия, где проживает заявитель.

На основании вышеизложенного комиссией сделаны выводы, что факты, изложенные в обращении своего подтверждения не нашли.

РЕШИЛИ:

1. Усилить контроль по проверке случаев бесконтрольного полива приусадебных участков на территории с. Холстовка Павловского района Ульяновской области

2. СЛУШАЛИ:

Малькова Оксана Валерьевна, Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Павловский район», сообщила, что в администрацию муниципального образования «Павловский район» поступило перенаправленное обращение гражданина. Заявитель сообщает, что в Павловском районе, с. Холстовка, ул. Новая Линия, опять неделю уже нет ни капли воды. Спрашивает, что за издевательство, не поесть приготовить, не помыться, ни постираться. В этом году заявитель уже писал во все инстанции и бесполезно, одни отговорки и обещания. Спрашивает почему никто не контролирует тех, кто целыми днями поливает картошку? Или тех кто имеет колодец не платит за воду, а по итогу пользуется водопроводом? Спрашивает, почему кто-то пользуется водой сполна, а кому то и попить нет, а оплата стабильна.

В рамках рассмотрения вопроса, поставленного заявителем в своём обращении, предложено выслушать: Урлин В.Н., Нурьев А.И.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Урлин Виктор Николаевич, Глава администрации муниципального образования Холстовское сельское поселение, пояснил.

16.07.2023 года по была сформирована комиссия по проверке случаев бесконтрольного полива приусадебного участка. В состав комиссии входят специалист администрации Сетина Г.В., участковый инспектор Холстовского и Пичеурского сельских поселений Алькин С.И. и директор МУП «Услуги» Нурьев А.И.

2. Нурьев Алексей Иванович- директор МУП «Услуги», пояснил.

16 июля комиссионно было произведено по дворовое обследование. В ходе проверки была обнаружена утечка в колодце возле дома № 24 по ул. Новая Линия, на линии разграничения общей водопроводной системы и сети частного домовладения.

17 июля 2023 года утечка была устранена в результате чего увеличилось давление в водопроводной сети и как следствие этого возобновилась подача воды до дома №4 по ул. Новая Линия, где проживает заявитель.

На основании вышеизложенного комиссией сделаны выводы, что факты, изложенные в обращении своего подтверждения не нашли.

РЕШИЛИ:

1. Усилить контроль по проверке случаев бесконтрольного полива приусадебных участков на территории с. Холстовка Павловского района Ульяновской области

Председатель _____

О.В. Малькова

Секретарь _____

А.Ю. Ряслова